



**MEGJEGYZÉSEK:**

- Az EV-02 és EV-03 ventilátorok dugósípcsés hajtásúak. "T" kormánnyal kell csatlakoztatni az esetlegesen keletkező kondenzvíz kiáramlását megakadályozandóan.
- A teljesítményszámok az adott szűrő padlószűrővel érhetőek el.
- Hőszigetelés acéllemez légcsatornákat
- Hőszigetelő padlószűrő Kalkex EF 32 mm
- Hőszigetelő padlószűrő Kalkex EF 32 mm
- Kormány átvitel, padlószűrő: Kalkex EF 2x32 mm
- Levegő kioldós: Kalkex EF 32 mm
- Levegő kioldós: Kalkex EF 32 mm
- A Kalkexen található hőszigeteléseket alumínium lemezzel védelemmel kell ellátni!

**JELMAGYARÁZAT:**

- ↔ Felhívás a helyi légcsatorna horgonyzott acéllemezre
- ➔ Elasztó és levegő kikapcsoló légcsatorna horgonyzott acéllemez
- Im: ±0000
- ↑ Teljesítményszám

**AHU-01** Légkezelő berendezés  
 Gyártmány: Hille  
 Típus: VS-75-F-PMC  
 Vmax=7630 m<sup>3</sup>/h  
 dPmax=400 Pa  
 dP=250 m<sup>3</sup>/h  
 V=4280 m<sup>3</sup>/h  
 g/ártmány: Hille  
 V=4280 m<sup>3</sup>/h  
 dPmax=170 Pa  
 Kétfázisú hűtésű

**EV-01** Elasztó csatlakozó  
 Gyártmány: Hille  
 Típus: RC-160 B  
 V=4280 m<sup>3</sup>/h  
 Kétfázisú hűtésű

EZEN TERV SZERZŐI JOGVELENY ALATT A LÉLEMSZÁMLÁS GÁRKÁ TERVEZŐ IRODA HOZZÁJÁRULÁSÁVAL, TÖRÉNKEFTI	
	<b>orekt</b>
<b>Korrekt - Épületenergetika Kft.</b>	
Munka megnevezése: <b>Szégedi Tervezőiroda</b>	
Cím: 6728 Széged, Kereskedő köz 4.	
Építész: <b>BALÁSTYA KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA</b>	
Cím: 6704 Balástya, Radványi uca 5.	
Tervező: <b>PAULÁSTER ALPÁRAZ</b>	
Cím: 6764 Balástya, Székely u. 1.	
Hétsz.: 9	
Építész: <b>KOZMA TIBOR</b>	
Cím: 6700 Balástya, Kőszegi u. 12.	
Tervező: <b>BENGFER ÉSZTER</b>	
Cím: 6700 Balástya, Kőszegi u. 12.	
Dátum: 2016. október 16.	

