






JELMAGYARÁZAT:

-  Szivattyú
 -  3-járatú motoros szelep
 -  Termosztikus keverő szelep
 - FE/48  Gépészeti eszköz bekötése
- 1 Kondenzációs fali gázkazán
Gyártó: BAXI
Típus: Luna Duo-tec MP 1.70
Qf=7,8-70,2 kW (50/30°C)
Qf=7,2-65,0 kW (80/60°C)
külső hőm. érzékelővel (QAC 34),
előremenő vízhőmérséklet érzékelővel,
HMV tároló hőmérséklet érzékelővel (QAZ 36)
 - 7 Légkezelő fűtőkalfire (AHU-01)
Gyártmány: VTS
Típus: VS 75 WCL 2
Q=31,0 kW (65/45°C, 40% p-glikol)
V=1,36 m³/h
Dp=1,56 kPa
 - 9 Szabályozó szelep
Gyártmány: Siemens
Típus: VXP 45.25-6,3
kvs=6,3 m³/h
DN25
mozgató motor: SSB 61
24V / 0..10 V
 - 11 Fűtési keringető szivattyú (légkezelő, szekunder)
Gyártmány: Grundfos
Típus: Alpha2 25-80 180
V=1,36 m³/h (40% p-glikol)
H=... mvo.
Hmax=6,1 mvo.
P1=3-50 W, 1/230 V
 - 13 Szobatermosztát
Gyártmány: Siemens
Típus: 710 244 302
rádiófrekvenciás
 - 14 Kevert kör szabályozó
Gyártmány: BAXI
Típus: AVS 75.391
kevert köri előremenő vízhőm. érzékelővel
 - 15 Fűtési keringető szivattyú (radiátoros kör)
Gyártmány: Grundfos
Típus: Alpha2 25-80 180
V=1,17 m³/h
H=3,28 mvo.
Hmax=5,5 mvo.
P1=3-50 W, 1/230 V
 - 16 Szabályozó szelep
Gyártmány: Siemens
Típus: VXP 45.20-4,0
kvs=4,0 m³/h
DN20
mozgató motor: SSB 31
230 V
 - 18 Fűtési keringető szivattyú (HMV készítés)
Gyártmány: Grundfos
Típus: Alpha2 25-60 180
V=1,66 m³/h
H=... mvo.
Hmax=3,73 mvo.
P1=3-34 W, 1/230 V
 - 20 HMV cirkulációs szivattyú (konyha)
Gyártmány: Grundfos
Típus: Alpha2 25-60 180
V=1,2 m³/h
H=... mvo.
Hmax=4,0 mvo.
P1=3-34 W, 1/230 V
időkapcsolóval működtetett
 - 21 HMV cirkulációs szivattyú (vendég mosdók)
Gyártmány: Grundfos
Típus: Alpha2 25-40 180
V=0,3 m³/h
H=... mvo.
Hmax=... mvo.
P1=3-18 W, 1/230 V
időkapcsolóval működtetett

R0	2016.11.24				első
Rev.	Dátum	Tervező	Szerkesztő	Rajzoló	Revízió tárgya
Tervező: Szalóki Tamás V-T 06-0733/H-1831/09		Szerkesztő:		Rajzoló:	
 Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 10. Tel: 62/555-597 E-mail: terv@szelerv.hu					
A munka helye: Balástya, Széchenyi u. 1.					
A munka megnevezése: Vadásztanya étterem épületének átalakítása, bővítése					
Rajz megnevezése : Gépészet energiaellátás sémarajz					
Rajzméret: A3	Méret: -	Rajzsám: SZEL_2016_182_02_03	Rev: R0		